



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "КИПА"
ОГРН: 1147746381408

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
105037, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Сусанина, дом 1Б, строение 2, Телефон:
+7(495)795-2-795, Адрес электронной почты: kira@kira.ru

в лице Генерального директора Бондаренко Дмитрия Александровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная торговой марки «MADAS», типы (см. Приложение № 1 на 1 листе).

изготовитель Фирма "MADAS s.r.l."

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
ИТАЛИЯ, Виа Морателло 5/6/7, Сан-Пиетро ди Легнаго, Верона.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910, 8421398007, 8481809907

Серийный выпуск

Европейская директива 2014/68/EU

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний №№ 171113/П-02И, 171113/П-03И, 171113/П-04И, 171113/П-05И, 171113/П-06И, 171113/П-07И от 13.11.2017 г. г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ21).

Обоснования безопасности: № ОБ-MADAS-01 от 09.02.2016 г, № ОБ-MADAS-02 от 09.02.2016 г, № ОБ-MADAS-03 от 09.02.2016 г, № ОБ-MADAS-04 от 09.02.2016г, № ОБ-MADAS-05 от 09.02.2016 г, № ОБ-MADAS-06 от 09.02.2016 г. Паспорта оборудования; Инструкция по эксплуатации; Чертежи; Технологические регламенты; Карты технологического процесса; Протоколы заводских испытаний; Документы о квалификации специалистов и персонала. Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза (см. Приложение № 2 на 2 листах). Условия хранения – в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +60°C при относительной влажности не более 90% , срок хранения не ограничен, срок службы 10 лет. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 9155.MADA от 27.07.2015 г., выдан ОССК "CSQ", Италия.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2022 включительно



Бондаренко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.БЛ08.В.02598

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.11.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.БЛ08.В.02598

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки «MADAS»:	
8481805910	Регуляторы давления, типы: FRG, RG	
8481809907	Клапаны электромагнитные с ручным взводом, типы: M16/RM	
8481809907	Клапаны автоматические нормально-закрытые, типы: EV, EVP	
8421398007	Фильтры газовые, типы: FM, FGM	
8421398007	Компенсаторы, типы: MG-30	



Заявитель



подпись

Бондаренко Дмитрий
Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.БЛ08.В.02598

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза

Наименование продукции	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
Клапаны нормально-открытые с ручным взводом; Клапаны автоматические нормально-закрытые	ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды
	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
	ГОСТ 5761-2005	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
Регуляторы давления	ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
	ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия.
Фильтры газовые	ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
Компенсаторы	ГОСТ Р 55019-2012	Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной торговой марки «MADAS категории 1 по ТР ТС 032/2013 указаны в таблице

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 32	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,2	свыше 32 до 100 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25	свыше 200




подпись

Бондаренко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.БЛ08.В.02598

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной торговой марки «MADAS категории 2 по ТР ТС 032/2013 указаны в таблице 2

Таблица 2

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа х мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 100 до 350 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 350 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,5	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 100	свыше 350 до 500 включительно
		свыше 3,2	свыше 100 до 250 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350



М.П. Заявитель


подпись

Бондаренко Дмитрий
Александрович

(Ф.И.О. заявителя)